

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Новокуркинское шоссе, д. 34, г. Химки, МО

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Коломенскому району УНД и ГР

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. III Интернационала, д. 12 А, г. Коломна, Московская область, ф. 2-24-27

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 134 / 1 / 1-16

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

на объектах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №28, в лице директора Тихонского Л.И.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору подполковника внутренней службы А.А. Федотова, начальника

ОНД по Коломенскому району УНД и ГР Главного управления МЧС России по Московской области

(наименование органа ГПН)

№ 134 от "01" августа 2017 года, ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №

69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 20 мин. до 11 ч. 20 мин. 14 августа, с 10 ч. 00 мин. до

15 ч. 00 мин. 15 августа, с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. 18 августа 2017 года проведена плановая

выездная проверка инспектором ОНД по Коломенскому району капитаном внутренней службы Заводным И.

Андреем Петровичем, в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №28, расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Нарциссы

Поляны, д. 11.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Петричиц Игорем Адамовичем – заместителем директора по безопасности

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Допускается применение горючих материалов для отделки пола на путях эвакуации (динолеум)	п. 6.25* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (далее-СНиП 21-01-97*);	01.09.2018 г.	
2.	Система АПС и СОУЭ выполнены с нарушением требований пожарной безопасности (соединительные линии частично проложены открытым способом, допускается применение токоведущих линий из проводов с горючей изоляцией)	п. 12.67, 12.16 Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (ути. приказом ГУГПС МВД РФ от 1 июня 2001 г. N 31) (далее - НПБ 88-2001); п. 3.9 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03) (далее-НПБ 104-03); п. 4.8, 4.9 СП 6.13.130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;	01.09.2018 г.	

3.	Допускается размещение и хранение горючих материалов под лестничным маршем (левое крыло)	п.п. к п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390 (далее-ППР в РФ);	01.08.2018 г.
4.	На объекте отсутствует рабочая (проектная) документация на имеющиеся системы противопожарной защиты	п. 61 ППР в РФ;	01.08.2018 г.
5А	Имеются нарушения по установке пожарных извещателей (в коридорах и рекреациях расстояние между извещателями, извещателями и стенами не соответствует требованиям норм, в помещении спортивного зала линейный пожарный извещатель расположен ниже 0,6 метра от уровня потолка)	табл. 5 п. 12.28 НПБ 88-2001, п. 13.5.1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1) (далее-СП 5.13130.2009);	01.08.2018 г.
6.	Не все помещения защищены системой АПС (гардероб начальных классов, кухня, коридор тренерской и психолога, тамбур у кабинета директора, тамбур основного выхода)	п. 61 ППР в РФ;	01.08.2018 г. ?
7	Не все огнетушители в помещениях школы имеют порядковые номера (огнетушитель в кухне)	п. 475 ППР в РФ;	01.08.2018 г. ?
8.	Двери поэтажных коридоров и лестничных клеток находятся в открытом положении (не имеют устройств для самозакрывания)	п.п. г п. 36 ППР в РФ;	01.08.2018 г. ?
9А	Допускается демонтаж дверей с незадымляемой лестничной клетки и поэтажных коридоров	п. 33 ППР в РФ;	01.08.2018 г.
10.	В помещении актового зала имеющий 1 эвакуационный выход допускается единовременное нахождение 100 человек	п. 6.12 СНиП 21-01-97*;	01.08.2018 г.
11.	Допускается эксплуатации осветительных приборов без защитных колпачков (распределителей) предусмотренных конструкцией светильника	п.п. в п. 42 ППР в РФ;	01.08.2018 г.
12А	Не представлены документы на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения	п. 21 ППР в РФ;	01.08.2018 г.
13.	Не представлены документы по проведению испытаний яркости свечения планов эвакуации один раз в пять лет	п. 9.2.5 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (с Изменением N 1);	01.08.2018 г.
14.	Допускается установка приемно-контрольного прибора системы АПС в помещении директора	п. 12.48 НПБ 88-2001, п. 13.14.5 СП 5.13130.2009;	01.08.2018 г.
15.	Система АПС находится в неисправном состоянии (отключен 16 извещатель)	п. 61 ППР в РФ;	01.08.2018 г.
16.	Имеющаяся на объекте декларация пожарной безопасности требует переработки с учетом изменений требований пожарной безопасности	ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2018 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности иными способами их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков и арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по Коломенскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по МО
капитан внутренней службы


"18" августа 2017 г.


(подпись)

А.П. Заворонков

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

"18" августа 2017 г.

Ушаков Д.В. заместитель директора

(должность, фамилия, имя, отчество)