



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031; Почт. адрес: 1-й Басманный пер., д.6, стр.4, Москва, 105066
Телефон: (495) 629-55-06 E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

140441, Московская область,
г. Коломна, ул. Ларцевы поляны, д. 11

(место составления акта)

«11» августа 2017 года

(дата составления акта)

14 часов 00 минут

(время составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 3.1-2003пл-П/0707-2017

об устранении выявленных нарушений

Выдано Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа №28, Л.И. Тихонскому

(полное наименование организации, инициалы и фамилия руководителя)

по результатам проведения плановой выездной проверки составлен акт проверки от 11.08.2017 № 3.1-2003пл-А/0707-2017

На основании ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 28 (сокращённое наименование: МБОУ СОШ №28

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения в установленные для этого сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Отсутствует ответственный за электрохозяйство и работник, его замещающий	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145 (далее ПТЭЭП) п. 1.2.3	13.11.2017
2.	Не оформлен должным образом командированный электротехнический персонал обслуживающий электроустановки школы	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 №30593 (далее	13.11.2017

		ПОТЭУ) п.п. 46.3, 46.4, 46.5, 46.10, 46.11	
3.	Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство не соответствует требованиям Правил (не указана ответственность)	ПТЭЭП п. 1.2.6	13.11.2017
4.	Отсутствует перечень технической документации по электрохозяйству	ПТЭЭП п. 1.8.2	13.11.2017
5.	Отсутствует программа первичного инструктажа при производстве работ по обслуживанию электроустановки школы командированным персоналом	ПОТЭУ п. 46.4	13.11.2017
6.	Отсутствует список лиц, имеющих право быть, допускающими и наблюдающими, при производстве работ в электроустановках, право единоличного осмотра электроустановок	ПТЭЭП п. 1.8.2	13.11.2017
7.	В перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации не указан порядок регистрации работ, а также отсутствуют указания определяющие виды работ, разрешённые к выполнению единолично и бригадой	ПОТЭУ п. 8.4-8.5	13.11.2017
8.	Не назначен ответственный за содержание, учет, хранение и испытание электрозащитных средств	ПТЭЭП. п. 1.2.6	13.11.2017
9.	Отсутствуют испытанные электрозащитные средства, не определено место хранения электрозащитных средств, отсутствуют нормы комплектования средствами защиты	ПТЭЭП п. 1.2.2, Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №261 (далее ИПП и ИСЗ) п. 1.2.3, прил. 8	13.11.2017
10.	Отсутствует предупреждающий знак на двери электрощитовой, покрытие пола не препятствует образованию пыли	ПТЭЭП п. 2.2.4, п. 2.2.10	13.11.2017
11.	В электрощитовой, на проходящих трубах отопления и холодного водоснабжения установлена запорная арматура	ПТЭЭП п.1.2.2, ПУЭ изд. 7 утверждены приказом Минэнерго России 08.07.2002 № 204 (далее ПУЭ 7 изд.) п. 7.1.29	13.11.2017
12.	Отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений в электрощитовой	ПТЭЭП п. 2.2.20	13.11.2017
13.	В учебных кабинетах №102, 103, 104, кабинете информатики, штепсельные розетки установлены на высоте меньше 1,8 м от уровня пола	ПТЭЭП п. 1.2.2, ПУЭ изд. 7 п. 6.6.30	13.11.2017
14.	В учебном кабинете физики штепсельная розетка и выключатель установлены на высоте меньше 1,8 м от уровня пола	ПТЭЭП п. 1.2.2, ПУЭ изд. 7 п. 6.6.30	13.11.2017
15.	В учебных кабинетах химии, русского языка, географии, английского языка, ОБЖ, штепсельные розетки установлены на высоте меньше 1,8 м от уровня пола	ПТЭЭП п. 1.2.2, ПУЭ изд. 7 п. 6.6.30	13.11.2017

16.	Отсутствует диспетчерское обозначение электрощита на втором этаже, около зам. директора по воспитательной части	ПТЭЭП п. 2.2.20	13.11.2017
17.	Отсутствует предупреждающий знак и диспетчерское обозначение на электрощите, около кабинета химии	ПТЭЭП п. 2.2.20	13.11.2017
18.	Не обозначены включенное и выключенное положения на пакетном выключателе электрощита в лаборантской кабинета физики	ПТЭЭП п.1.2.2, ПУЭ 7 изд. п. 4.1.11	13.11.2017
19.	Отсутствует диспетчерское обозначение электрощита на установленном на лестничной клетке перехода с первого на второй этаж	ПТЭЭП п. 2.2.20	13.11.2017
20.	Не защищён от механических повреждений провод удлинителя питания компьютера в кабинете истории	ПТЭЭП п. 1.2.2; Правила устройства электроустановок издание 6 утверждены Госэнергонадзором Минэнерго 05.10.1979 (далее ПУЭ 6 изд.) п. 2.1.47	13.11.2017
21.	Не выполнена защита от мяча светильников в спортзале	ПТЭЭП п. 1.2.2, СП 31-110-2003 п. 4.41	13.11.2017
22.	Не защищён от механических повреждений кабель питания рейсмуса в столярной мастерской	ПТЭЭП п. 1.2.2 ПУЭ 6 изд. п. 2.1.47	13.11.2017
23.	Отсутствует замок в электрощитке ЩО-13 в столярной мастерской	ПТЭЭП п.2.2.4	13.11.2017
24.	Не соответствует требованиям Правил монтаж электропроводки к электросковороде и электрощитку ЩО-14 на пищеблоке	ПТЭЭП п.1.2.2, ПУЭ 6 изд. п. 2.1.33-34	13.11.2017
25.	Не закреплён на стене электрощит питания вентиляции на пищеблоке	ПТЭЭП п. 1.2.2, ПУЭ 7 изд. п.1.1.20	13.11.2017
26.	Отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений в электрощите около мармита на пищеблоке, отсутствует диспетчерское обозначение электрощита	ПТЭЭП п. 2.2.20	13.11.2017

На основании ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. «в» ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и других нормативных технических документов и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные предписанием сроки направить в Центральное управления Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору уведомления об исполнении предписания.

Предложенные мероприятия являются обязательными. В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вы имеете право в течение 15-дневного срока с даты получения настоящего предписания в письменной форме представить в Центральное управление Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За невыполнение в срок законного предписания законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ст.19.5 КоАП РФ.

Предписание выдал(и):

Государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



В.Ю. Толкачёв

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Макаркин Владимир Егорович заведующий хозяйством, врио директора МБОУ СОШ №28

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)



11.08.2017

По доверенности № 3 от 04.07.2017

М.П.